

**CZEŚĆ I ODPOWIEDZI DO PYTAŃ KTÓRE WPŁYNEŁY DO URZĘDU GMINY W RYJEWIE W DNIU 10.03.2017 ROKU**

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ***Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków polegająca na budowie tłoczni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo w ramach zadania: „Budowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach, gm. Ryjewo oraz przebudowa i modernizacja 6 przepompowni ścieków na terenie miejscowości Ryjewo”***, wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie nr 2:**

Wnioskujemy o załączenie szczegółowego projektu konstrukcji stalowej (jak dla każdej konstrukcji stalowej, tj wymiarowanie szczegółowe, dobór profili, grubości i szczegółów konstrukcyjnych) zbiorników SBR celem zapewnienia dostatecznej informacji Oferentom do wyceny, zgodnie z art. 29 ust. 1 PZP.

**Odp.**

**Zamawiający załącza szczegółowy projekt konstrukcji stalowej. (plik pod nazwą: Projekt zbiornika SBR)**

**Pytanie nr 5:**

Prosimy o zamieszczenie badań podłoża gruntowego dla realizacji.

**Odp.**

**Zamawiający załącza badania podłoża gruntowego dla realizacji. (plik pod nazwą: geologia)**

**Pytanie nr 6:**

Prosimy o potwierdzenie posiadania wszelkich pozwoleń oraz umów dotyczących zasilania budowy obiektów i zamieszczenie na stronie.

**Odp.**

**Zamawiający oświadcza, iż posiada aktualną umowę na zakup energii i jej dystrybucję do obiektu oczyszczalni i do przepompowni ścieków. Ponadto Gmina Ryjewo wystąpiła z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej do modernizowanego obiektu tj. oczyszczalni. Otrzymano nowe warunki przyłączenia w miesiącu kwietniu 2016 roku na moc 170 kW oraz podpisano umowę o przyłączenie do sieci w styczniu 2017 roku. Ponadto Gmina Ryjewo posiada uzgodnienie dokumentacji dotyczącej modernizacji stacji transformatorowej T-71592 Ryjewo oczyszczalnia „A” oraz dostosowanie układu pomiarowego do zwiększonej mocy w msc. Mątowskie Pastwiska.**

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o informacje o możliwym dostępie Wykonawcy do zasilania placu budowy w media.

**Odp.**

**Zamawiający informuje, iż istnieje możliwość zasilania placu budowy w wodę i energię.**

Z poważaniem

Wójt Gminy Ryjewo

Sławomir Słupczyński