

Informuję, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. **Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo**, wpłynęło następujące pytanie:


**Pytanie nr 1:**Projektowana termomodernizacja dachu styropapą gr. 25 cm na budynku Zespołu Szkół w Ryjewie nie mieści się pod oknami doświetlającymi pomieszczenia szkoły znajdującymi się w ścianie ponad dachem budynku. Wysokość do parapetu 19 cm. Czy Inwestor przewiduje wymianę stolarki okiennej (witryny PCV) na niższą znajdującą się w ścianie ponad dachem budynku?

**Odp.** W związku z brakiem możliwości wykonania styropapy gr. 25 cm pod oknami znajdującymi się w ścianie nad dachem budynku Zespołu Szkół w Ryjewie, Zamawiający przewiduje demontaż istniejącej stolarki okiennej (witryna PCV), wykonanie podmurowania otworów okiennych w murze gr. 25 cm na wysokość 10 cm oraz wykonanie nowej stolarki okiennej PCV – witryna (zgodnie z zał. zestawieniem stolarki) wraz z robotami towarzyszącymi.

**Ze względu na informacje docierające do Zamawiającego pośrednio, Zamawiający informuje, iż przebudowa dachu nad stołówką i kuchnią na budynku Zespołu Szkół w Ryjewie nie wchodzi w zakres przedmiotowego zamówienia.**

Z poważaniem  
**W O J T**

*Sławomir Stupczyński*

TYP OKNA		W1
		
WYMIARY OTWORU W MURZE(cm)	So	235
	Ho	65
SZEROKOŚĆ OKNA (cm)	Sz	230
	HZ	60
ILOŚĆ SZT.		
PARTER		
PIĘTRO		
PODDASZE		24
ILOŚĆ SZTUK RAZEM		24
UWAGI		-WITRYNA pcv, parapety zewnętrzne ocynkowane, brak parapetu wewnętrzznego, wlotylna 7 kolorowa kolor biały

  
**Biurow Obsługi Inwestycji**  
**Daniel Lukianczyk**

**WYKONAWCA:** BIURO OBSŁUGI INWESTYJCJI - DANIEL LUKIANCZYK  
 82-500 Kwidzyn, ul. Koszykowa 23B  
 tel:891-583-444, NIP:743-161-11-72, e-mail: lukianczyk@o2.pl

**INWESTOR:** GMINA RYJENO  
 82-420 Ryjewo, ul. Lipowa 1

**TYTUŁ PROJEKTU:** Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół  
 Ryjewo dz. nr. 494/10, Gmina Ryjewo

<b>NUMER PROJEKTU:</b>	<b>NR. STANOWISKA:</b>	<b>RODOK:</b>
nr. Daniel Lukianczyk	PMW/0136/OMK/05	

**NUMER PROJEKTU:**

**STOLARKA OKIENNA DODATKOWA**

<b>SKALA:</b>	<b>RAZ:</b>	<b>DATA:</b>	<b>NR. STANOWISKA:</b>
---	PB	20-01-2016	1-3