

Bądkki, dnia 01.06.2018 r.

Gmina Ryjewo

Ul. Lipowa 1
82-420 Ryjewo

dotyczy: Errata do projektu budowlanego- branża konstrukcyjna

Wprowadza się sprostowanie do projektu budowlanego branży konstrukcyjnej posadowienia zbiornika retencyjnego wody pitnej w Straszewie dla następujących pkt.:

- 1) W projekcie błędnie oznaczono jednostkę pojemności zbiornika: jest m² **powinno** być m³.
- 2) W projekcie w pkt. 1.2.3. podano błędnie wysokość fundamentu: jest 20 cm **powinno** być 30/50.
- 3) Do wymiany należy przyjąć 30,07 m³ gruntu rodzimego na piasek stabilizowany cementem. Kostka betonowa grubości 8 cm koloru szarego - opaska wokół zbiornika.
- 4) Izolacją asfaltowo-żywiczną należy zabezpieczyć płytę betonową pod zbiornik 2-krotną warstwą.

Z poważaniem



SAN-BUD PROJEKT
KRZYSZTOF WINNICKI
82-520 Gardeja, Bądkki 55H
tel. 887-887-767
NIP 581-177-75-58