



Zasilanie ze złącza  
kablowo-pomiarowego w  
linii ogrodzenia

Pompa ciepła high power  
N=4,4 kW ~400V

Moduł hydrauliczny  
N=9,0 kW ~400V

Centrala BS-1  
Nmagrz = 18 kW, Nwent = 2x0,75 kW  
Nsprez = 3,0 kW ~400V

ARS – PRACOWNIA PROJEKTÓW JAN TANULEWICZ	
86-163 Bydgoszcz ul. Stowomorska 23-66.	
Obiekt:	Nazwa rysunku:
Budynek warsztatów termalnej zjeźdźniwej w Rykowie	RZUT PAKTERU. 1:100
dzi nr 353/1	Instalacja elektryczna – Okm. słone
Projektant	Ryszard LABSZ
Asystent	upr. nr UAN-K-7210/134/86
Wykonalca	inż. Roman BZDZION
data 14.10.2014	upr. nr UAN-NB-7210/97/85
	Nr rys. E1