



Zasilanie ze złącza
kablowo-pomiarowego
zlokalizowanego w
linii ogrodzenia

Legenda:

- A: Oprawa świetlnikowa E1G T5 4x24W
- A1: Oprawa świetlnikowa awaryjna E1G T5 4x24W - 2h
- B: Oprawa pldion ip66 E1G 2x18W
- C: Oprawa świetlnikowa 2x36 ip66 E1G
- C1: Oprawa świetlnikowa awaryjna 2x36 ip66 E1G - 2h
- D: Projektor hologramowy SOW ip67
- E: Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego 2x36 awaryjnie świecącej typu LED 2x 2h

<p>APS - PRACOWNIA PROJEKTOW JAN TAMULEWICZ 85-163 Bydgoszcz ul.Słowiańska 23-66.</p>	
<p>Obiekt: Budynki warsztatów termii kąpieli w Rybnie dz.nr 353/1</p>	<p>Nazwa rysunku: RZUT PARTERU 1:100 Instalacja elektryczna - Oświetlenie</p>
<p>Projektant: Asystent: Weryfikator:</p>	<p>Ryszard LABISZ Jacek ROMAN Janusz ALWIN</p>
<p>data: 14.10.2014</p>	<p>nr rys. E1</p>