



Wyposażenie TE:

1. Obudowa natynkowa 5*24 szt.1
2. Rozłącznik izolacyjny FRX 303 63A szt.1
- 2a. Wyzwalacz wzrostowy 230-415VAC szt.1
3. Wyl. różnicowo-prądowy P312 6A/B 30mA typ AC szt.1
4. Wyl. instalacyjny S301 2A/C szt.3
5. Lampka kontrolna L301 szt.3
6. Wyl. instalacyjny S304 20A/C szt.1
7. Ochronnik przepięciowy ON324 B+C kpl.1
8. Wyl. różnicowo-prądowy P304 25A/30mA typ AC szt.5
9. Wyl. instalacyjny S301 10A/B szt.6
10. Rozłącznik bezpiecznikowy R303 20A szt.1
11. Wyl. instalacyjny S301 16A/C szt.2
12. Wyl. instalacyjny S301 16A/B szt.18
13. Wyl. instalacyjny S303 16A/B szt.2
14. Zacisk szeregowy 4mm² szt.50

ARS – PRACOWNIA PROJEKTÓW JAN TAMULEWICZ 85-163 Bydgoszcz ul. Słowiańska 23-66.		
Obiekt: Budynek warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie dz.nr 353/1		Nazwa rysunku: Tablica elektryczna Instalacja elektryczna
Projektant	Ryszard ŁABISZ upr. nr UAN-KZ-7210/134/86	
Asystent	Jarosław ALWIN	
Weryfikator	inz. Roman BZDZION upr. nr UAN-NB-7210/97/85	
data 14.10 2014		Nr rys. E5