



**UWAGA**  
 - Kanaly zaizolować ciepłochronnie wełną min.  
 gr. 100 mm  
 - Pod centralę wykonać ramę i podesty na dojsściu

|                                                                                   |                                                                            |                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ARS – PRACOWNIA PROJEKTÓW JAN TAMULEWICZ<br>85-163 Bydgoszcz ul.Słowiańska 23-66. |                                                                            | Nazwa rysunku:<br>RZUT DACHU. 1:100 |  |
| Obiekt:<br>Budynek warsztatów terapii zajęciowej w Ryjewie<br>dz.nr 353/1         | Projektant<br>inż. Marcin Smeja<br>upr. nr ABIT-II-7342-74/99              |                                     |  |
| Asystent<br>mgr inż Jarosław Grzybowski<br>upr. nr ABIT-II-7131-16/2000           | Weryfikator<br>mgr inż Jarosław Grzybowski<br>upr. nr ABIT-II-7131-16/2000 |                                     |  |
| data 14.11 2014                                                                   | WENTYLACJA                                                                 | Nr rys.                             |  |