

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Kościuski 29b
82-500 KWIDZYN

▽ 65,00 m.p.p.m.

| | | | | |
|-------------------|---|--|---|--------------------|
| Rzędna terenu | 74,9 | 75,1 | 74,4 | 75,0 |
| Rzędna rurociągu | 73,3 | 73,5 | 72,8 | 73,4 |
| Zagłębienie | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Materiał | PE \varnothing 110 | | | |
| Spadki odległości | $i = 6 \text{ ‰}$ $L = 32 \text{ m}$ | $i = 4 \text{ ‰}$ $L = 195 \text{ m}$ | $L = 195 \text{ m}$ $i = 14 \text{ ‰}$ | $L = 50 \text{ m}$ |
| Odległości | 32 | 195 | 50 | |
| Odległości narast | 0,0 | 32 | 127 | 2,77 |



DOC - Projektowanie i nadzory budowlane
Janusz Rogacewicz 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 74

| | | |
|---|---|------------------------------------|
| temat: Watkowice Projekt wodociągu z przyłączami | | skala: 100 1:1000 |
| nr rys.: 8 | nazwa rysunku: Profil odcinek A-B | Data: 15.03.2011 r. |
| Projektant: | mgr inż. Janusz Rogacewicz upr. nr. 310/E1/80 | Podpis: |