

Ryjewo, dnia 4 sierpnia 2011 r.

ROŚ 7622.5.5.2011

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Ryjewo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Straszewo**”. Planowana budowa wodociągu będzie umiejscowiona na działkach: na działkach nr ew. Planowana budowa wodociągu będzie umiejscowiona na działkach: nr ew. 13, 15, 44/3, 31, 25/1, 181, 41, 39/2, 180/2, 96, 38, 42/1, 36/1, 35, 34, 43, 33, 29, 180/3, 44/4, 53, 44/2, 44/1, 54/1, 51, 49, 54/4, 54/3, 55, 62, 89, 88/1, 88/2, 84, 83/2, 83/12, 79/1, 82, 87, 83/8, 23, 24 - nr obrębu 0003 w obrębie Borowy Młyn, na działkach ew. 38, 37, 47, 45, 43, 36, 35/1, 35/2, 32/2, 51, 29/2, 26/3, 26/5, 26/6, 20/1, 33, 34, 6/3, 6/1, 8/2, 8/1, 6/2, 3/1, 3/2, 1, 2, 23, 24 - nr obrębu 0007 w obrębie Pułkowice, na działkach nr ew. 25/33, 30/6 - nr obrębu 0008 w obrębie Straszewo Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego. **Długość wodociągu w Borowym Młynie:** PE 110 mm – długość około 1314 m, PE 63 mm – długość około 426 m, PE 40 mm – długość około 448 m. **Długość wodociągu w Pułkowicach:** PE 110 mm długość około 3025 m, PE 63 mm długość około 1314 m, PE 40 mm długość około 2149 m. Hydrofornia w Straszewie i w Borowym Młynie.

WÓJT GMINY RYJEWO orzeka:

umarzam postępowanie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na: „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Straszewo**”. Planowana budowa wodociągu będzie umiejscowiona na działkach: na działkach nr ew. Planowana budowa wodociągu będzie umiejscowiona na działkach: nr ew. 13, 15, 44/3, 31, 25/1, 181, 41, 39/2, 180/2, 96, 38, 42/1, 36/1, 35, 34, 43, 33, 29, 180/3, 44/4, 53, 44/2, 44/1, 54/1, 51, 49, 54/4, 54/3, 55, 62, 89, 88/1, 88/2, 84, 83/2, 83/12, 79/1, 82, 87, 83/8, 23, 24 obrębu 0003 w obrębie Borowy Młyn, na działkach ew. 38, 37, 47, 45, 43, 36, 35/1, 35/2, 32/2, 51, 29/2, 26/3, 26/5, 26/6, 20/1, 33, 34, 6/3, 6/1, 8/2, 8/1, 6/2, 3/1, 3/2, 1, 2, 23, 24 - nr obrębu 0007 w obrębie Pułkowice, na działkach nr ew. 25/33, 30/6 - nr obrębu 0008 w obrębie Straszewo. Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego. **Długość wodociągu w Borowym Młynie:** PE 110 mm – długość około 1314 m,

PE 63 mm – długość około 426 m, PE 40 mm – długość około 448 m. **Długość wodociągu w Pułkowicach:** PE 110 mm długość około 3025 m, PE 63 mm długość około 1314 m, PE 40 mm długość około 2149 m. Hydrofornia w Straszewie i w Borowym Młynie.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 5 lipca 2011 r. (data wpływu) Gmina Ryjewo wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji polegającej na „**Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Straszewo**”. Planowana budowa wodociągu będzie umiejscowiona na działkach: na działkach nr ew. Planowana budowa wodociągu będzie umiejscowiona na działkach: nr ew. 13, 15, 44/3, 31, 25/1, 181, 41, 39/2, 180/2, 96, 38, 42/1, 36/1, 35, 34, 43, 33, 29, 180/3, 44/4, 53, 44/2, 44/1, 54/1, 51, 49, 54/4, 54/3, 55, 62, 89, 88/1, 88/2, 84, 83/2, 83/12, 79/1, 82, 87, 83/8, 23, 24 - nr obrębu 0003 w obrębie Borowy Młyn, na działkach ew. 38, 37, 47, 45, 43, 36, 35/1, 35/2, 32/2, 51, 29/2, 26/3, 26/5, 26/6, 20/1, 33, 34, 6/3, 6/1, 8/2, 8/1, 6/2, 3/1, 3/2, 1, 2, 23, 24 - nr obrębu 0007 w obrębie Pułkowice, na działkach nr ew. 25/33, 30/6 - nr obrębu 0008 w obrębie Straszewo. Planowana inwestycja jest inwestycją celu publicznego. **Długość wodociągu w Borowym Młynie:** PE 110 mm – długość około 1314 m, PE 63 mm – długość około 426 m, PE 40 mm – długość około 448 m. **Długość wodociągu w Pułkowicach:** PE 110 mm długość około 3025 m, PE 63 mm długość około 1314 m, PE 40 mm długość około 2149 m. Hydrofornia w Straszewie i w Borowym Młynie.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), wnioskowana inwestycja **nie zalicza się** do: 1). przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. 2). przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W rozpatrywanej sprawie po przeprowadzeniu prawem przewidzianej procedury nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

Informacja o niniejszej decyzji została umieszczona w publicznie dostępnym wykazie, dostępnym na stronie BIB Urzędu Gminy w Ryjewie.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Strony w trybie art. 49 k.p.a.
3. a/a. (J. Gajos)